



Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichungen nach StromNZV

Stand: 01.04.2018

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	9.018 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.972 kW
	Summenlast der Netzverluste	162 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	8.076 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	42.029.246 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	272.730 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	3.992.607 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen Mittelspannung	s. Anlage
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen Niederspannung	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.