



**Bezugsjahr: 2018**

**Veröffentlichung nach StromNEV**

Stand: 01.04.2019

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	33,2	146,5	km	
	Freileitung	0,0	0,1	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			17.380	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		39.795.749	10.611.822	14.631.333	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		48	44	3646	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.599	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,64	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			10,45	km <sup>2</sup>

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,63%	0,70%	1,76%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	251.732	74.585	257.090	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			583.407	kWh
	Kosten der Verlustenergie			17.677,22	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			3,03	Ct/kWh