



Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichungen nach StromNZV

Stand: 01.04.2020

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	8.376 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.966 kW
	Summenlast der Netzverluste	139 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	7.777 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	36.697.620 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	289.479 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	4.744.790 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen Mittelspannung	s. Anlage
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen Niederspannung	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.