



Bezugsjahr: 2016

Veröffentlichung nach StromNEV

Stand: 01.04.2017

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	31,8	142,6	km	
	Freileitung	0,0	0,1	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			17.880	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		42.327.429	12.690.204	16.252.769	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		46	45	3887	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.166	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,64	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			10,45	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,00%	1,30%	3,90%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	427.213	167.127	656.834	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.251.174	kWh
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			3,84	Ct/kWh