



Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung nach StromNEV

Stand: 01.04.2018

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	32,8	144,6	km	
	Freileitung	0,0	0,1	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			17.380	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		42.001.230	12.347.827	15.566.313	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		49	46	3681	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.358	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,64	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			10,45	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,72%	0,80%	1,99%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	300.746	98.239	309.614	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			708.600	kWh
	Kosten der Verlustenergie			24.659,28	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			3,48	Ct/kWh