



Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung nach StromNEV

Stand: 13.07.2018

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	32,8	144,6	km	
	Freileitung	0,0	0,1	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			17.380	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		41.995.977	12.340.901	15.554.186	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		49	46	3681	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.358	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,64	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			10,45	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,73%	0,81%	2,02%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	305.999	99.912	314.816	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			720.727	kWh
	Kosten der Verlustenergie			25.081,30	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			3,48	Ct/kWh